



Kraków 2008-04-06

ZALECENIA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I ŚRODOWISKOWEGO NA PODSTAWIE POLSKIEJ NORMY-

PN-ISO/IEC 17799 : 2007

Zgodnie z powyższą normą zaleca się ;

❖ Punkt 9.1.3 **Odnośnie Ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi :**

-zabezpieczenie obiektów przed zagrożeniami mogącymi powstać np. **w wyniku zalania**, lub innych.

❖ Punkt 9.2.1 **Odnośnie Lokalizacji i Ochrony Sprzętu ;**

- Zaleca się montaż odpowiednich systemów w celu uniknięcia awarii spowodowanej np. pożarem, kradzieżą, dymem, kurzem ,**zalaniem**.

-W celu uniknięcia niekorzystnego wpływu na działanie sprzętu przetwarzania informacji, zaleca się montaż systemów monitorujących **wilgotność i temperaturę** .

❖ Punkt 9.2.2 **Odnośnie systemów wspomagających;**

-W celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia płynącego z użytkowania systemów wspomagających zaleca się **instalację odpowiednich systemów alarmowych**, służących do wykrywania nieprawidłowego działania urządzeń. Zaleca się prawidłowe zaopatrzenie urządzeń w wodę , odpowiednio dobrane do klimatyzacji , bądź też innych urządzeń przeciwpożarowych. W przeciwnym razie ww urządzenia mogą spowodować awarię w prawidłowym działaniu systemów przeciwpożarowych.

Andel Polska Sp. z o.o.

Ul. Lublańska 34

31-476 Kraków

NIP 945-202-99-23

KRS 0000231549 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN

tel 12 616 23 50

fax 12 616 23 51

www.andel-polska.pl

email: biuro@andel-polska.pl